



ਦਫਤਰ ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਉਸਾਰੀ ਉਪ ਮੰਡਲ ਨੰ. 2 ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ,

ਭਵਨ ਤੇ ਮਾਰਗ ਸਾਖਾ, ਬਰਨਾਲਾ



email id: xenpwwdbarnala@yahoo.com

ਵੱਲੋਂ

Principal

D.M Public School

Raisar (PB.)

ਨੰ: 75

ਮਿਤੀ: 08/06/2026

ਵਿਸ਼ਾ:-

ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ (2026-27)

ਹਵਾਲਾ:-

ਆਪ ਦਾ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 04.05.2026 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਅਤੇ ਹਵਾਲੇ ਅਧੀਨ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਲੇ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨੱਥੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਦਫਤਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਉਸਾਰੀ ਮੰਡਲ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਭਵਨ ਤੇ ਮਾਰਗ ਸਾਖਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਜੀ.ਆਰ.ਨੰਬਰ: 971587 ਮਿਤੀ 04.06.2026 ਰਾਹੀਂ 10,000/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਫੀਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਲ 2026-27 (ਮਿਤੀ: 31/03/2027 ਤੱਕ) ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:-

- Parameters to check the stability and safety of building such as Architectural Drawings, Bearing capacity, Foundation detail, Structural Drawings, Technical Specifications. Test Reports of Material used Quality Control reports and certificate from Engineer in Charge for construction are not available.
- In case of any addition, alteration or expansions and modification to this building are done; certificate may be re-obtained after completion from undersigned.
- In case the building is affected by flood or if there is settlement of walls/ foundation or sagging of roofs etc., immediate inspection of the undersigned be arranged to check the stability and safety of the building. It is assured that no stagnant water is on roof of building
- A separate certificate regarding Fire Fighting should be obtained from the competent authority.
- A separate certificate regard Electrical Works should be obtained from the competent authority.
- The owner of the building/ Management is fully responsible regarding safety of building from all angles in spite of this report.
- The covered area of the building is 13224 sqft. (Approx.)
- This Report is not valid for legal purpose.
- This building visually seems safe to occupy for the normal use up to: **31.03.2027**
- The Building Certificate should not be considered as NOC for Road Access which will be taken separately by School as per Government policy No. PWDCEH-11012/56/2022-6BR3/2977 Dated, Chandigarh 03.08.2023.

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ:

ਮਿਤੀ:

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਉਸਾਰੀ ਮੰਡਲ, ਲੋ.ਨਿ.ਵਿ. (ਭ ਤੇ ਮ) ਸਾਖਾ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਹਿੱਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ।

ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ,
ਉਸਾਰੀ ਉਪ ਮੰਡਲ ਨੰ.2 ਲੋ.ਨਿ.ਵਿ.
(ਭ ਤੇ ਮ) ਸਾਖਾ ਬਰਨਾਲਾ

Sandeep Kaur
Principal
D.M. Public School
Raisar (PB.)

Affiliation No 1630843 (CBSE New Delhi)
CPD No. 23224

ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ,
ਉਸਾਰੀ ਉਪ ਮੰਡਲ ਨੰ.2 ਲੋ.ਨਿ.ਵਿ.
(ਭ ਤੇ ਮ) ਸਾਖਾ ਬਰਨਾਲਾ